

Zmawiający:

Ilów, 10 listopada 2022 r.



GMINA ILÓW

ul. PŁOCKA 2

96-520 ILÓW

nr telefonu: 242675080

woj. mazowieckie

adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

kraj: Polska

dres strony: www.ilow.pl

/ WYKONAWCY //

**Wyjaśnienie nr 2
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Iłowie – etap II”**

- Numer referencyjny postępowania: **OC.ZP.271.13.2022.**

Działając na podstawie Art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Zamawiający na wniosek zgłoszony przez Wykonawcę w **dniu 09 listopada 2022 r. udziela wyjaśnień do treści SWZ.**

Pytania wykonawcy:

1. Prosimy o potwierdzenie, że warunki gruntowe są określone w dokumentacji projektowej jako proste i kategorii II geotechnicznej. Nie jest to jasno sformułowane, natomiast z analizy dokumentacji wynika, że część robót jest wykonywana poniżej zwierciadła wód gruntowych, co przy głębokości wykopów ponad 3 m wskazuje na warunki złożone.

2. Jeśli warunki są proste i założono brak wody gruntowej, prosimy o potwierdzenie, że pojawienie się konieczności odwadniania wykopów oraz ich zabezpieczenia stosownie do złożoności warunków gruntowych będzie stanowiło roboty dodatkowe, natomiast wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje oraz dodatkowe czynności związane z koniecznością prowadzenia odwodnienia zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej oraz przepisów prawa będą obciążać Zamawiającego (dokumentacja geologiczno-inżynierska, ewentualne pozwolenie wodnoprawne itd.). Prosimy również o potwierdzenie, że terminy związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji będą podstawą do przedłużenia terminu realizacji zadania.

3. Jeśli warunki są określone jako złożone w związku z występowaniem wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia obiektów, prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zawierającej rozpoznanie warunków gruntowych odpowiednio do złożoności, określającej sposób prowadzenia robót ziemnych ze szczególnym uwzględnieniem odwadniania wykopów (zasięg leja depresji itd.)

4. W związku z koniecznością uszczegółowienia zakresu związanego z robotami ziemnymi, który to zakres ma znaczący wpływ na cenę oferty, prosimy o przedłużenie terminu na składanie ofert o 10 dni od momentu udzielenia odpowiedzi, co pozwoli na prawidłową wycenę i złożenie Państwu możliwie najkorzystniejszej oferty.

5. Ponawiamy prośbę o udostępnienie wersji edytowalnej przedmiarów w formacie ath.

Odpowiedź zamawiającego:

Projektant w dokumentacji projektowej określił warunki gruntowo-wodne jako proste a projektowaną inwestycję zakwalifikował do II kategorii geotechnicznej.

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie (wycena stanowi kwotę ryczałtową) konieczność odwadniania wykopów oraz ich stosownego zabezpieczenia, a także uwzględnić uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń z tym związanych. Powyższe nie będzie stanowiło podstaw do wydłużenia terminu realizacji inwestycji. Wyloniony w przetargu Wykonawca winien przed realizacją robót budowlanych zweryfikować rzeczywiste warunki gruntowo-wodne.

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia wersji edytowalnej przedmiarów oraz przedłużenia terminu składania ofert.

-//- Wojciech Kudarewko

-//- Tomasz Mroczkowski