



Sochaczew, dnia 02.08.2018 r.

ZNS.714.8.2018.AM

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261z późn.zm.) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie** po zapoznaniu się z projektem budowlanym budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka, gmina Iłów, na terenie dz. nr ew. 113/1, obręb 26 Lubatka, którego inwestorem jest Gmina Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, przedłożonym przy piśmie z dnia 16.07.2018 r.(wpływ do PSSE Sochaczew dnia 20.07.2018 r.) przez Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5

u z g a d n i a

ww. projekt **pozytywnie** bez zastrzeżeń

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 20.07.2018 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie wpłynęło pismo z wnioskiem Zakładu Projektowania i Realizacji Inwestycji „KOMA” ul. Żurawia 3/5 o wydanie opinii sanitarno-higienicznej dotyczącej budowy Stacji Uzdatniania Wody projektowanej w miejscowości Lubatka, gmina Iłów, na terenie dz. nr ew. 113/1 obręb Lubatka.

Celem opracowania jest zapewnienie dostarczenia wody do celów socjalno – bytowych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego dla wodociągu grupowego obejmującego wsie: Lubatka, Olszowiec, Piskorzec, Szarglew, Olunin, Budy Iłowskie, Henryków, Piotrów, Giżyce, Brzozów A.

Projektowany Budynek SUW wyposażony będzie w instalacje i urządzenia technologiczne umożliwiające bezobsługową eksploatację stacji oraz zdalny monitoring stanu pracy urządzeń służących do uzdatniania i transportu wody.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę: budynku technologicznego SUW, dwóch stalowych zbiorników wyrównawczych na wodę uzdatnioną o pojemności 100 m³ każdy, dwukomorowego odстойnika popłuczyn z kręgów betonowych Dn 2000 mm, dwóch szczelnych zbiorników na ścieki z chlorowni i sanitarne o pojemności 2 m³ każdy, wodociągowych i kanalizacyjnych przewodów międzyobiektowych, kabli energetyczno – sterowniczych, złącza kablowo – pomiarowego, przewodu wodociągowego łączącego budynek SUW z ist. siecią wodociągową, nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, ogrodzenia z bramą przesuwaną.

Założeniem projektowanej inwestycji jest uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Lubatka, gmina Hów, związane z koniecznością uzdatniania wody dostarczanej do gminnej sieci wodociągowej z nowoodwierconej studni głębinowej. Projektowany obiekt zostanie wyposażony w elementy niezbędne do efektywnego transportu wody do gminnej sieci wodociągowej w układzie dwustopniowym w oparciu o projektowane ujęcie wód podziemnych oraz układ pomp sieciowych zlokalizowanych w projektowanym budynku technologicznym.

Projektowany budynek techniczny SUW obejmować będzie następujące pomieszczenia: halę technologiczną, pom. elektr., WC, chlorownię. Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: elektryczne, wodno – kanalizacyjną, wentylacji grawitacyjnej.

W obiekcie będzie się odbywała doraźna obsługa konserwatorska w obsadzie 1 osoby na 0,5 h w miesiącu.

Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sochaczewie

2. *mp. Felekiewicz*
Beata Ferginśka

Otrzymują:

1. KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5
2. aa